Document issu de la GED BLAYAIS le 20/06/2008

| | | INDICE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref FAI | n° f | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Caisse à Huile | 1/2 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| Caisse à Huile | 2/2 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |

| | | INDICE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref FAI | n° f | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

# FAI CAISSE A HUILE
## Récapitulatif des folios

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tranche : 1 | Batiment : SdM | Indice : 0 | Page 1/1 |

Document issu de la GED BLAYAIS le 20/06/2008

F.A.I. n° :
**CAISSE A HUILE**
Local

| | |
|---|---|
| Bâtiment : | SDM |
| Tranche : | 1 |
| Niveau : | 7,00 m |
| PRS : | 2 |
| CR : | |
| Folio : | 1/2 |

FICHE D'ACTION INCENDIE RONDIER

CNPE du BLAYAIS

Niveaux :




Légende :

- Extincteur
- A.R.I
- Extincteur mobile
- Trappe
- Rampe d'aspersion
- Téléph.
- R.I.A.
- Portes à contrôler




Risques particuliers :

Sol glissant (Huile) - Explosion (H2)
Volume caisse à huile 38 m3

**Appliquer uniquement ce folio**




F.A.I. n° :
**Caisse à huile** 7,00m

Indice : 05 | Date de mise à jour : 12.11.2007

Rédacteur : | Vérificateur : | Valideur :

# FEU NON ETEINT

- Informer la salle de commande : **18**




- **R**endre compte au chef des secours.Le point de rencontre se situe à 0,00 m face à l' ascenseur rondier.
- **M**ettre en service l'arrosage toiture (1 JPD 039 VE Pilier A21 ou 1 JPD 054 VE Pilier A12).
- **S**e rendre à la SDP (deshuileur) et fermer 9 SEH 006 VK (vanne murale)

- <u>**A**ctions à l'usage de l'E2I</u> :
  - **S**ur demande du chef des secours mettre en service le rideau d'eau ARE - VVP en ouvrant 1 JPL 005 VE et 1 JPL 007 VE en L501.

E1I / E2I IMMEDIAT

Document issu de la GED BLAYAIS le 20/06/2008

F.A.I. n° :
**CAISSE A HUILE**
Local

| | |
|---|---|
| Bâtiment : | SDM |
| Tranche : | 1 |
| Niveau : | 7,00 m |
| PRS : | 2 |
| CR : | |
| Folio : | 2/2 |

FICHE D'ACTION INCENDIE RONDIER

CNPE du BLAYAIS

Niveaux :




Légende :

- Extincteur
- Extincteur mobile
- Rampe d'aspersion
- R.I.A.
- A.R.I
- Trappe
- Téléph.
- Portes à contrôler




Risques particuliers :
**Sol glissant (Huile) - Explosion (H2)**

**Appliquer uniquement ce folio**




F.A.I. n° :
**Caisse à huile** 7,00m

Indice : 05 | Date de mise à jour : 12.11.2007

Rédacteur :
Vérificateur :
Valideur :

# FEU NON ETEINT

- Informer la salle de commande : **18**

**FEU SUR CAISSE A HUILE GGR** → **FEU SUR GTH**

**OUVRIR** à 15,50 m
1 JPH 001 ou 002 VE (Pilier A21)

**OUVRIR** à 15,50 m
1 JPH 007 ou 008 VE (Pilier A21)

**FORMATION CORRECTE DE LA MOUSSE AU BOUT DE 1 MINUTE** → **OUVRIR A 15,50 m**
1 JPH 007 ou 008 VE (Pilier A21)

**FEU MAITRISE AU BOUT DE 10 MINUTES** → **OUVRIR A 15,50 m**
1 JPH 007 ou 008 VE (Pilier A21)

- **R**endre compte au chef des secours.Le point de rencontre se situe à 0,00 m face à l' ascenseur rondier.
- **M**ettre en service l'arrosage toiture (1 JPD 039 VE Pilier A21 ou 1 JPD 054 VE Pilier A12).
- **S**e rendre à la SDP (deshuileur) et fermer 9 SEH 006 VK (vanne murale)

- **A**ctions à l'usage de l'E2I :
  - **S**ur demande du chef des secours mettre en service le rideau d'eau ARE - VVP en ouvrant 1 JPL 005 VE et 1 JPL 007 VE en L501.

E1I / E2I IMMEDIAT